

**KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA**

62-510 Konin, ul. Kard S. Wyszyńskiego 28A
NIP 665-000-33-31, REGON 000488645
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024644
telefony: centrala 63 242-26-80; e-mail: sekretariat@ksmkonin.pl

Konin, dnia 23.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „**Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu**”

Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ w związku z zapytaniami do SIWZ Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wodomierze ze zintegrowanym radiem o parametrach: Q3 1,6 RH 80 RV 50 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wodomierzy zintegrowanych z radiem, jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wodomierzy o parametrach Q3 1,6 RH 80 RV 50 według MID.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo urządzenia o innym przepływie niż podany na stronie spółdzielni. Urządzenia firmy xx mają ciągły strumień objętości Q3- 2,5 m³/h oraz klasę metrologiczną R80H, R40-V czy oferty o takich parametrach Państwo dopuszczają?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wodomierzy posiadających ciągły strumień objętości Q3- 2,5 m³/h oraz klasę metrologiczną R80H, R40-V.

Pytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo dostarczenie wodomierzy z modułami radiowymi DN15-20 o wysokości 88 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wodomierze DN 15 (G3/4") z modułami radiowymi o łącznej maksymalnej wysokości do 88 mm.

Pytanie 4:

Czy moduł radiowy może być zamontowany na wodomierzu?

Odpowiedź:

Moduł radiowy musi być zamontowany na wodomierzu i stanowić element rozłączny od wodomierza zabezpieczony plombą mechaniczną oraz musi mieć możliwość demontażu i montażu bez konieczności demontażu wodomierza i naruszania plomb wodomierza.

Pytanie 5:

W celu możliwości konfiguracji modułów komunikacyjnych bez konieczności ich zdejmowania, czy dopuszczacie Państwo dwukierunkową komunikację między modułem radiowym a urządzeniem odczytującym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym a urządzeniem odczytującym, zwłaszcza zdalnej konfiguracji modułu radiowego.

Pytanie 6:

Czy dopuszczacie Państwo dostarczenie odczytów radiowych w formie plików .csv, lub EXCEL dostosowany do potrzeb oprogramowania rozliczającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania odczytów radiowych w formie plików .csv, lub EXCEL dostosowanych do potrzeb oprogramowania rozliczającego. Zamawiający wymaga przekazywania niezasyfrowanego pliku tekstowego (txt) oraz pliku excel .xls zgodnie z pkt 4.6.25 SIWZ.

Pytanie 7:

Czy dopuszczacie Państwo możliwość waloryzacji ceny na poszczególne pozycje o wskaźnik inflacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji cen na poszczególne pozycje o wskaźnik inflacji za wyjątkiem corocznej ewentualnej indeksacji cennika usług dodatkowych o oficjalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, opublikowany przez Prezesa GUS, zgodnie z pkt. 5.5 projektu umowy.

Pytanie 8:

Proszę o sprecyzowanie ilości wodomierzy do zamontowania w 2023 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany minimum 6.000 szt. wodomierzy w 2023 roku.

Pytanie 9:

Proszę o informację, czy stawka za podstawową usługę odczytu, będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik GUS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji stawki za podstawowa usługę odczytu o wskaźnik GUS.

Pytanie 10:

Proszę o informację, czy termin określony w pkt 8.3 umowy, dotyczący usunięcia ewentualnych wad/usterek w trakcie trwania gwarancji, może zostać wydłużony do 14 dni od daty powiadomienia pisemnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużony do 14 dni od daty powiadomienia pisemnego termin usunięcia ewentualnych wad/usterek w trakcie trwania gwarancji.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin
NIP 665-000-33-31, REGON 000488645
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024644
(1) tel. 63 242-26-80, e-mail: sekretariat@ksmkonin.pl

Zastępca Prezesa Zarządu
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karol Dryl

Prezes Zarządu
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Wolicki